

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

Hoedliner met glasvezelversterkte hars

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen, ter plaatse van aansluiting
- Verwijzing naar het **Standaardbestek : (hoofdstuk)**
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Glasvezel versterkte doek en hoedje met silicaathars

Vorm: Rond en EI **min. ø:** 200 mm **max. ø:** 800 mm

Max. lengte: 0,50 m

Methode:

Een op afstand bestuurd robot met cameratoezicht brengt een opblaasbare packer met daarop een met silicaathars geïmpregneerde glasvezeldoek en uitstulping ter plaatse van het gebrek/inlaat. De packer wordt met lucht op druk gebracht waardoor de glasvezeldoek tegen de bestaande buiswand en de uitstulping in de inlaat wordt gedrukt. Na uitharding wordt de packer met uitstulping verwijderd (ca. 1,5 uur).

Bij het plaatsen van een TPUB wordt deze techniek ook gebruikt voor het plaatsen van enkel het hoedje. Werkwijze is identiek met dat verschil dat over de packer enkel het hoedje over de uitstulping wordt geplaatst en zich hecht aan de geplaatste TPUB.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
nvt
nvt
beperkt
nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max. 2 uur uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +31(0)168-35 65 70

E-mail: bedrijfsbureau@mjoomen.nl

Fax:

Website: www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd