

Leveranciersgegevens

RIOCONSULT bvba
Hulzenstraat 39, 3570 Alken

Productnaam

RIOCOAT

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Putrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Solventvrije epoxyhars en glasmatten

Vorm: alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: nvt m

Methode:

Het oppervlak reinigen dmv gritstralen of hoge waterdruk. Met vachtrol het oppervlak schilderen met primer-epoxy. Glasmatten in verschillende lagen aanbrengen en met lamineerepoxyhars impregneren.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja

ja

ja

nvt

nee

Verkleine sectie : < 0,5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 498 16 22 02

E-mail: rioconsult.belgie@gmail.com

Fax:

Website: www.rioconsult.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd