

Productnaam

UV KOUSRELINING

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-12
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☒ D
- 5. Aard materialen :** Glasvezelversterkt polyester of vinylester

Vorm: Rond, eivormig **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1600 mm

Max. lengte: 300 m

Methode:

Intrekken van een glasvezelversterkte kous langs de bestaande inspectieput, het opblazen en vervolgens uitharden met UV-licht.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

neen

ja

ja

neen

neen

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 **E-mail:** info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 **Website:** www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd