

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

UV kousrelining

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.12
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☒ D
5. Aard materialen : Harsen: polyester, vinylester. Drager materiaal glasvezel

Vorm: Rond en EI min. ø: 200 mm max. ø: 1500 mm

Max. lengte: 250 m

Methode:

Een GVK-liner wordt in de bestaande buis of riool getrokken. Vervolgens wordt de GVK-liner door perslucht tegen de wand geduwd en nadien door bestraling met UV-licht volledig uitgehard. De sterkte van het UV-licht en de doorloopsnelheid van de UV-lichtketting zijn afhankelijk van de diameter en de wanddikte van de GVK-liner.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

nee

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

beperkt

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 24 uur uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +31(0)168-35 65 70

E-mail: bedrijfsbureau@mjoomen.nl

Fax:

Website: www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd