

Leveranciersgegevens

Elta BV
Honderdweg 22, 9230 Wetteren, België

Productnaam

Renovatie van putten d.m.v. solventvrije harsen

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Bekleding met solventvrije vezelversterkte kunsthars
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Harsgebonden systeem bestaande uit twee componenten al dan niet versterkt met vezels

Vorm: Rond, Ei **min. ø:** 800 mm **max. ø:** 800 mm

Max. lengte: 100 m

Methode:

Grondige reiniging van het bestaande oppervlak zodat de aangetaste lagen zijn weggenomen (gecorrodeerd metselwerk of beton).

De hars wordt manueel of d.m.v. radiale projectie op de wand aangebracht in meerdere lagen tot de voorgeschreven laagdikte wordt behaald. Op het bodemprofiel, de bovenbouw en moeilijk bereikbare plaatsen wordt het hars volledig manueel aangebracht.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Verkleine sectie : <0,5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 16 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 9 368 24 26

E-mail: info@elta.be

Fax:

Website: www.elta.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd