



Productnaam Q-bic Plus		Leverancier Wavin www.wavin.be
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.c C.3.b	
Omschrijving van het systeem Modulair systeem in polypropyleen bestaande uit basisunits, bodem-, zij- & aansluitplaten welke worden gekoppeld tot een bekken voor de infiltratie of buffering van regenwater. De structuur van de basisunits bestaat uit 6 kolommen en is tot 70% van de grondoppervlakte inspecteerbaar en reinigbaar. De units zijn voorzien van geïntegreerde handgrepen & verbindingen. De omtrek van het bekken bestaat uit verticale wanden, binnen in het bekken zijn tussen de kratten geen wanden voorzien. Dit laat toe het bekken in alle richtingen te inspecteren via interne inspectieschachten.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☒ Andere: Komo		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		100% van zijdelings oppervlak (in functie van opbouw)
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Ca 420l/unit (ifv configuratie) 95% holle ruimte
Producteigenschappen Polypropyleen – blauw – 120x60x60 (b x l x h) per basisunit		
Aandachtspunten bij plaatsing Plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Infiltratie: omwikkeling met geotextiel Buffering: omwikkeling met waterdicht geomembraam Infiltratiecapaciteit afhankelijk van doorlaatbaarheid aanvulling Stabiliteit in functie van (boven-)belasting & grondwaterstand De nodige inspectieschachten & verluchtingen zijn te voorzien per streng Detailstudie mogelijk op aanvraag		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing