

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Buis in buissysteem dmv glasvezelversterkte polyesterbuizen (Sliplining)

1.Toepassingsgebied :	☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☐ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Buis in buissysteem dmv glasvezelversterkte polyesterbuizen
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)	VII-15
3. Doel :	☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse	cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT
5. Aard materialen :	Standaard GVP buizen

Vorm: Alle	min. ø: 200 mm	max. ø: onbeperkt mm			
Max. lengte: onbeperkt m					
Methode:					
De GVP elementen worden in het riool gebracht via een bestaande bezoekkamer of een bouwput. De GVP elementen worden door het riool naar de plaats van verwerking gebracht. De elementen worden gemonteerd en vast gezet. De huisaansluitingen worden overgekoppeld. De ruimte tussen de GVP elementen en de bestaande buis wordt opgevuld met een groutspecie.					
Wandruwheid : 0,1 mm					
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	ja	
neen					
ja					
Continue renovatie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>enkel mantoeqar+</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	enkel mantoeqar+	ja
neen					
enkel mantoeqar+					
ja					
Naadloos :					
Bochten :					
Plaatselijk graven :					
Verkleine sectie : +/- 10 %					
Verkeershinder :	☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder				
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	nvt uur				
Riool blijft in gebruik :	☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk				
Contact					
Tel:	014/86.60.21				
E-mail:	info@renotec.be				
Website:	www.renotec.be				