

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseide 229 - 2440 Geel

Productnaam

**Buis in buissysteem dmv glasvezelversterkte
polyesterelementen**

1.Toepassingsgebied :	☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Buis in buissysteem dmv sliplining met GVP elementen - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-16
3. Doel :	☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse	cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT
5. Aard materialen :	Op maat gemaakte GVP elementen of buizen, grout

Vorm: Alle	min. ø: 200 mm	max. ø: onbeperkt mm								
Max. lengte: onbeperkt m										
Methode: De GVP elementen worden in het riool gebracht via een bestaande bezoekkamer of een bouwput. De GVP elementen worden door het riool naar de plaats van verwerking gebracht. De elementen worden gemonteerd en vast gezet. De huisaansluitingen worden overgekoppeld. De ruimte tussen de GVP elementen en de bestaande buis wordt opgevuld met een groutspecie.										
Wandruwheid : 0,1 mm										
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	ja						
neen										
ja										
Continue renovatie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>enkel mantoegegar</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	enkel mantoegegar	ja					
neen										
enkel mantoegegar										
ja										
Naadloos :										
Bochten :										
Plaatselijk graven :										
Verkleine sectie : +/- 10 %										
Verkeershinder :	<table border="0"> <tr> <td>☒ permanent</td> <td>☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)</td> </tr> <tr> <td>☐ enkel tijdens werkuren</td> <td>☐ langs het hele tracé</td> </tr> <tr> <td>☐ enkel werk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ geen hinder</td> <td></td> </tr> </table>		☒ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)	☐ enkel tijdens werkuren	☐ langs het hele tracé	☐ enkel werk		☐ geen hinder	
☒ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)									
☐ enkel tijdens werkuren	☐ langs het hele tracé									
☐ enkel werk										
☐ geen hinder										
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	nvt uur									
Riool blijft in gebruik :	☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk									
Contact										
Tel:	014/86.60.21									
E-mail:	info@renotec.be									
Website:	www.renotec.be									