

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-17	
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT	
5. Aard materialen : Op maat gemaakte glasvezelversterkte polyester elementen, grout	

Vorm: Alle	min. ø: 800 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: De GVP elementen worden in het riool gebracht via een bestaande bezoekkamer of een bouwput. De GVP elementen worden door het riool naar de plaats van verwerking gebracht. De elementen worden in het riool gemonteerd en vast gezet. De huisaansluitingen worden overgekoppeld. De ruimte tussen de GVP elementen en de bestaande buis wordt opgevuld met een groutspecie.							
Wandruwheid : 0,1 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>indien nodig</td></tr> </table>		neen	ja	neen	ja	indien nodig
neen							
ja							
neen							
ja							
indien nodig							
Verkleine sectie : min 10 %							
Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk							
Contact Tel: 014/86.60.21 E-mail: info@renotec.be Website: www.renotec.be							