

Leveranciersgegevens

Group Peeters
Zavelbosstraat 3 2200 Herentals

Productnaam

**INJECTEREN VAN MANTOEGANKELIJKE STRUCTUREN MET
PU-HARS**

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Waterdichting dmv injectieharsen in mantoegankelijke structuren
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : PU-hars (1 of 2 componenten)

Vorm: alle vormen **min. ø:** 1200 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:
Injecteren van voegen en scheuren met pneumatisch, elektrisch of hydraulisch aangedreven pomp. De PU-hars is waterreactief en hydrofoob (betonconstructies) of hydrofiel (zwakke structuren zoals metselwerk).

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	nvt
Bochten :	nvt
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0)14 28 33 00
E-mail: riolen@groupepeeters.com
Website: www.groupepeeters.com