

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

Pipe bursting

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) destructieve renovatie - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-26	
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT	
5. Aard materialen : HPE - PVC - gres - staal (RVS) - GVK	

Vorm: rond	min. ø: 150 mm	max. ø: 450 mm					
Max. lengte: 100 m							
Methode: Doorheen de bestaande, te renoveren leiding wordt een bursting-kop getrokken welke ervoor zorgt dat deze wordt verbrijzeld en in de omliggende bodem wordt weggedrukt (verdringing). Onmiddellijk achter de bursting-kop volgt de nieuwe HDPE-leiding. De diameter van de nieuwe HDPE-leiding kan daarbij gelijk of zelfs iets groter zijn dan die van de oude te renoveren leiding.							
Wandruwheid : 0,1 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	ja	ja	neen	ja
neen							
ja							
ja							
neen							
ja							
Verkleine sectie : -20 tot +20 %							
Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 10 uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32 14 38 96 96 E-mail: infost@smetgroup.be Website: www.smetgroup.be							