

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam
IP-liner

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Putrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : TPUB glasvezelversterkte drager geïmpregneerd met polyester of vinyl ester uitgehard door middel van UV-licht

Vorm: alle vormen min. ø: 800 mm max. ø: 1500 mm

Max. lengte: 20 m

Methode:
In de toezichts put zal een op maat gemaakte liner worden aangebracht. (handmatig of digitaal ingemeten)
Na het inbrengen van de liner zal deze worden opgeblazen, zodat de liner aansluit op de putwand.
Met behulp van een UV-lichtbron zal de liner worden uitgehard.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	nee
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	nvt
Plaatselijk graven :	nee

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0) 13-46 13 47 E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be
Fax: +32 (0) 13-46 12 32 Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd