

<b>Productnaam</b>
UV Kousrelining

<b>1. Toepassingsgebied :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
<b>2. - Familie : (titel)</b> Rioolrenovatie door lining met TPUB <b>- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)</b> 7-12
<b>3. Doel :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
<b>4. Renovatiemodel :</b> <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input checked="" type="checkbox"/> D
<b>5. Aard materialen :</b> Glasvezelversterkt polyester of vinylester

<b>Vorm:</b> Rond ei-vorm	<b>min. ø:</b> 150 mm	<b>max. ø:</b> 1500 mm	
<b>Max. lengte:</b> 250 m			
<b>Methode:</b> Intrekken van een glij-folie Intrekken van een glasvezelversterkte kous via bestaande inspectieput Opblazen en uitharden dmv UV-licht Afwerken			
<b>Wandruwheid :</b> 0,1 mm			
<b>Hechting aan bestaande constructie :</b>	<table border="1"><tr><td>nee</td></tr></table>	nee	
nee			
<b>Continue renovatie :</b>	<table border="1"><tr><td>ja</td></tr></table>	ja	
ja			
<b>Naadloos :</b>	<table border="1"><tr><td>ja</td></tr></table>	ja	
ja			
<b>Bochten :</b>	<table border="1"><tr><td>nee</td></tr></table>	nee	
nee			
<b>Plaatselijk graven :</b>	<table border="1"><tr><td>nee</td></tr></table>	nee	
nee			
<b>Verkleine sectie :</b> 2 %			
<b>Verkeershinder :</b> <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder			
<b>Duur huisaansluiting buiten gebruik :</b> 8-24 uur			
<b>Riool blijft in gebruik :</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk			
<b>Contact</b>			
<b>Tel:</b> ++32 (0) 11 81 79 92	<b>E-mail:</b> info@c4sewer.be		
<b>Fax:</b> mob ++32 (0) 478 219 009	<b>Website:</b> www.c4sewer.be		
<b>Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd</b>			