

EERSTE HULP BIJ IBA's (eigen beheer)

Indien u zelf verantwoordelijk bent voor het zuiveren van uw afvalwater is de plaatsing van een IBA (Individuele behandeling voor afvalwater) verplicht. Het gezuiverde afvalwater dient te voldoen aan de lozingsvoorwaarden van Vlare II. Een goede werking is belangrijk voor het bekomen van het vijfjaarlijks attest om vrijstelling te verkrijgen van de saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur. Deze infolder legt uit wat hiervoor dient te gebeuren. Meer uitgebreide informatie vindt u op www.vlario.be/IBA

PRINCIPE IBA

De bacteriën in een IBA eten afvalstoffen op en zetten die om in onschadelijke of minder schadelijke stoffen. De zuivering bestaat uit 3 stappen: voorbezinking, beluchting en nabezinking.

WELKE IBA PLAATS IK?

Er zijn verschillende soorten IBA's. Kies minimum een IBA met CE-markering. Kies bij voorkeur een IBA met BENOR en/of Vlaminor certificaat. Zie www.certipro.be

DIMENSIONERING IBA

Het is belangrijk dat de IBA niet ondergedimensioneerd is. Plaats bij een eengezinswoning minimum een IBA voor 4 inwonersequivalenten.

WAT AANSLUITEN OP IBA

Enkel huishoudelijk afvalwater. Gebruik bij voorkeur milieuvriendelijke producten. Zorg dat er geen regenwater aangesloten zit op de IBA. (bv. water van terras/inrit)

WERKING IBA

Neem de handleiding van uw IBA goed door en vraag toelichting aan de leverancier van de IBA. Informeer ook uw huisgenoten of huurders.

ONDERHOUD IBA

Sluit een onderhoudscontract af met uw leverancier/technicus voor een jaarlijks onderhoud. Doe zelf ook regelmatig een visuele controle.

BELANGRIJK

UW IBA IS ENKEL BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER. DIT IS GEEN VUILBAK.

GEBRUIK BIJ VOORKEUR MILIEUVRIENDELIJKE POETSPRODUCTEN

VERMIJD DAT VOLGENDE PRODUCTEN IN DE IBA KOMEN, DEZE DODEN DE BACTERIËN IN DE IBA:

- Schadelijke producten: javel, ammoniak, ontstopper,...
- Etenresten
- Vetten en oliën
- Ontsmettings- en desinfectiemiddelen (bleekwater)
- WC-reiniger, blokjes en ontstopper
- Vochtige doekjes, maandverband en tampons
- Verfproducten
- Overschotten van geneesmiddelen
- Autoproducten (olie, onderhoudsproducten)
- Pesticiden



ZELFCONTROLE

- Doe regelmatig een visuele controle op het gezuiverde water uit de IBA (via controleput). Als het water transparant en bijna geurloos is, is dat alvast een goed teken.
- Bij sommige IBA-systemen krijg je storingen of andere meldingen op een schermje. Houd dit in het oog.

VRIJSTELLING SANERINGSBIJDRAGE

U kan een vrijstelling bekomen voor uw saneringsbijdrage (via drinkwaterfactuur). Bezorg hiervoor het aanvraagformulier aan uw gemeente.

STAALNAME EFFLUENT

De gemeente kan vragen naar een staalname van het gezuiverd afvalwater om de goede werking van de IBA aan te tonen. Staalname dient te gebeuren door een erkend labo.