



<b>Productnaam</b> TUBAO		<b>Leverancier</b> DESCHACHT NV Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker Tel +32 (0)9 355 74 54 www.deschacht.eu bouwteam@deschacht.eu	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		<b>C.3.a</b>	
<b>Omschrijving van het systeem</b> Opslagtank samengesteld uit gegolfd plaatstalen buizen Regenwater bufferen en vertraagd af te voeren Regenwater opslaan en recupereren Koppeling gebeurt dmv beugels in gegalvaniseerd staal Gemakkelijk toegankelijk via mangaten.			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input checked="" type="checkbox"/> In aanvraag <b>Aard van de certificatie</b> <input type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: ATG			
<b>Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m<sup>2</sup> (1)</b>			
<b>Nuttig Buffervolume in m<sup>3</sup> (1)</b>		Afhankelijk van diameter en lengte	
<b>Producteigenschappen</b> Technische goedkeuring van CSTB ( Centre Scientifique et Technique de Bâtiment) Diameters van 300 tot 3000mm Corrosiebescherming door warm galvanisatie Lengte van 3m tot 21m in één stuk Toegang tot tank via mangaten ø800mm			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b> Geen onderfundering noch verdeelplaat bovenop nodig. Voorzien van verluchting/ontluchting Aanvulling rond de tank met goed verdichtbare (uitgegraven) grond of zandgrond indien voldoende verdicht. → raadpleeg onze documentatie: <a href="http://www.deschacht.eu/engineering/tubao">www.deschacht.eu/engineering/tubao</a>			



\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing