

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

Shortliner
(Deelrenovatie met glasvezelversterkte hars)

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen, shortliners
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.24
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : Glasvezel versterkt doek met silicaathars en versneller

Vorm: Rond en EI min. ø: 200 mm max. ø: 800 mm

Max. lengte: 5 m

Methode:

Een op afstand bestuurd robot met camera brengt een opblaasbare packer met daarop een met silicaathars geïmpregneerde glasvezeldoek ter plaatse van het gebrek. De packer wordt met lucht op druk gebracht waardoor de glasvezeldoek tegen de bestaande buiswand wordt gedrukt. Na uitharding wordt de packer verwijderd (ca. 1,5 uur).

(Note ; maximaal is toegestaan een diameter van 800 mm, technisch zijn we in staat deze te plaatsen tot een diameter van 1400 mm. Of soortgelijke eivormige buizen.)

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

nvt

Bochten :

beperkt

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : 2 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max. 1,5 uur uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +31(0)168-35 65 70

E-mail: bedrijfsbureau@mjoomen.nl

Fax:

Website: www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd